

令和3年7月12日

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 令和3年度公共下水道深田南管渠築造工事（2）

	質 問	回 答
1	第5号代価表の給水料金は処分費として計算されていますでしょうか	そのとおりです。
2	第374号代価表と第376号代価表の深夜・早朝割増は、全運搬距離を深夜・早朝割増の対象でしょうか。それとも、全運搬の内の一部が対象でしょうか。	全運搬距離を深夜・早朝割増の対象としています。
3	鉄スクラップ ベビーH2は市販単価でしょうか、物価資料（当月）でしょうか、物価資料（前期）でしょうか。ご教示お願い致します。	市販単価です。
4		
5		

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131