

令和 3年 10月 5日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真住宅4棟撤去工事

	質 問	回 答
1	浄化槽の撤去について 深さが5.5m以上ありますが、土留め 等の対策についてご教授下さい。	法付けオープンカット工法で設計して います。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)