

令和 3年 10月 20日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 市内一円舗装新設工事

	質 問	回 答
1	区画線工（白色）に記載されている代 価表（第3号、第7号）で、塗料が黄 色になっていますが、そのままの積算 でよろしいですか。	設計書どおり積算してください。
2	区画線の文字・記号・矢印で、重複ロ ス分を計上しているもの（第7・8号 代価表）と計上していないもの（第4 号代価表）がありますが、施工数量は 正しく計上されていますか。	第4号代価表については、消火栓標示 （数量小）及びセンターラインである ため、重複ロス分は計上しておりませ ん。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)