

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立上野口小学校トイレ改修工事

	質 問	回 答
1	教室棟1階女子トイレ既設洗面カウンターと、鏡は撤去で新規取付ですか？改修図に記載はないですが、衛生器具一覧に記載されているので。	どちらも撤去せず存置となります。
2	上記で洗面カウンター撤去→新設になると既設間仕切り壁の補修費も計上されていますか？	上記により洗面カウンター撤去新設が発生しないため、既設間仕切り壁の補修費用の計上は必要ありません。
3	教室棟1階女子トイレ既設SKが器具一覧で移設再取付と記載されていますが移設先を御教授お願いします。	移設再取付は誤記であり、撤去のみとなります。
4	仮設図に簡易水栓トイレ詳細図参照とありますが、どちらに記載されていますか？	簡易水洗トイレ詳細図はありません。標準的な仮設トイレ設置を想定しています。
5	水質検査項目はA・B・Cどれに該当しますか？	検査項目Cに該当します。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06(6902)5746(内線2216~2218)