

令和3年11月18日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件名 門真市立四宮小学校外2校校舎屋上防水改修工事実施設計業務委託

	質 問	回 答
1	既存屋上防水の種類と仕上をご教示いただけますでしょうか。	主に機械固定による塩ビ系シート防水、ほか一部ウレタン塗膜防水。
2	電気設備、機械設備について、屋上防水改修に伴う業務とし新設等は無しと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
3	貸与資料について、対象校舎となる屋上の設計図は全て有りと考えてよろしいでしょうか。	概要書「5 貸与資料」に記載のとおり。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)