

令和4年4月22日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立速見小学校屋内運動場床改修工事実施設計他業務委託

	質 問	回 答
1	第二中学校屋外階段改修において、地盤調査結果は支給頂けますでしょうか 又、地盤補強が必要と思いますが、支給がない場合どの様にお考えでしょうか	対象校地内において平成24年度に実施した地質調査報告書の貸与は可能ですが、設計の趣旨として、同規模・同仕様・同構造の設置を考えているため、支持地盤に対する荷重等の増加はないものと考えます。
2	速見小学校屋内運動場床改修において、電気設備、機械設備とありますが、どの様な設備改修を想定して金額算定すれば良いでしょうか	屋内運動場床改修に付帯する電気設備、機械設備としてご想定ください。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)