

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 クリーンセンター資源ごみストックヤード増設工事その他実施設計業務委託

	質 問	回 答
1	計画されているPCB、アスベスト分析調査の箇所数をご教示ください。また、これ以外の環境分析、土壌調査など必要な調査がありましたら、ご教示ください。	現時点においてPCB、アスベスト等の分析調査は想定していません。
2	新設するストックヤードは、屋根なしの工作物と見てよろしいでしょうか。	よろしいです。ただしゴミ等飛散防止用ネット（骨組み等含）の設置を想定しています。
3	油等の処理設備の構造・規模等ご教示ください。また、その詳細については、設計時に施設側からの指示・参考事例の提示などがあると考えてよろしいでしょうか。	油等の排出に関連する法令等基準を満たす構造・規模が必要です。設計時にクリーンセンター施設課との打合せ等にてヒアリング等を実施することは可能です。
4	汚水等の処理設備の構造・規模等ご教示ください。また、その詳細については、設計時に施設側からの指示・参考事例の提示などがあると考えてよろしいでしょうか。	汚水等の排出に関連する法令等基準を満たす構造・規模が必要です。設計時にクリーンセンター施設課との打合せ等にてヒアリング等を実施することは可能です。
5	開発協議及び建築物確認（計画通知）は必要なしと見てよろしいでしょうか。	よろしいです。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)