

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市営門真千石西町住宅第4期新築工事

	質 問	回 答
1	図面A001の案内図に示す「3工区道路整備工事（4期）」「2工区道路整備工事（4期）」は今回の本工事に含まれるでしょうか。ご教示ください。含まれる場合、詳細図の提示をお願いします。	図面A001の案内図に示す「3工区道路整備工事（4期）」「2工区道路整備工事（4期）」は本工事に含まれません。 表04の特記仕様書（1）に記載の別途工事（道路整備工事）です。
2	図面G121東側道路の（3期）と示す範囲の道路撤去・新設も今回の工事に含まれるのでしょうか。ご教示ください。	含まれます。
3	図面K001～K008に示す仮設は指定仮設工事と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	任意仮設です。 なお、詳細は監督員と協議を行うこと。
4	図面K001～006に示す凡例の撤去は自由処分と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	お見込みの通りです。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06 (6902) 5746 (内線2216～2218)