

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市営門真千石西町住宅第4期新築工事

	質 問	回 答
1	M33～36平面詳細図【換気】の ベントキャップ（SUS製）100φ と150φについて、形状等記載 有りません。平型・指定色塗装 無しと考えて宜しいでしょうか。 御指示願います。	平型・指定色塗装有りとして下さい。
2	M50の冷媒管保温要領図にて、 屋内露出と屋外露出の保温外装が それぞれ4種類と3種類記載されて います。屋内露出は樹脂製カバー、 屋外露出はステンレス鋼板と 考えて宜しいでしょうか。 御指示願います。	宜しいです。
3	Y03給湯器について、メーカーの 指定はありますか。 御指示願います。	メーカーの指定はありません。
4	Y03給湯器（集会所）について、 潜熱回収型10号給湯器は該当品が ありません。非潜熱回収型と 考えて宜しいでしょうか。 御指示願います。	非潜熱回収型として下さい。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06 (6902) 5746 (内線2216～2218)