

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 (仮称)門真市立第四中学校区義務教育学校整備に伴う
門真市立脇田小学校等撤去工事

	質 問	回 答
1	<p>図面番号A-02 1共通事項 ⑦周辺調査 現状調査の範囲及び仕様をご教授ください。</p>	<p>市にて周辺家屋事前事後調査業務委託を別途発注する予定です。家屋調査業務の範疇外の部分（道路等）について、落札者様にて調査し記録いただくものです。よって、範囲及び仕様等の指定はありません。</p>
2	<p>図面番号A-03 5特別管理 ③④ 廃油・廃酸・廃アルカリ等薬品の数量をご教授ください。</p>	<p>実施設計時に行った調査では、廃油、廃酸、廃アルカリ等の薬品はありません。</p>
3	<p>図面番号A-017 撤去・移設・凡例に記載ある仮設物は 工事費内訳書の直接工事費又は共通仮設費のいずれに積み上げされておられるかご教授ください。</p>	<p>仮設足場、仮設会所、素掘側溝は直接工事費で計上しています。 その他は共通仮設費で計上しています。</p>
4	<p>工事費内訳書 アスベスト撤去工事 共通仮設費、現場管理費、一般管理費を積算基準の「その他工事」「建改修工事」のいずれの経費率を採用されておられるかご教授ください。</p>	<p>アスベスト除去については「その他工事」を採用しています。</p>

回 答	<p>(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp</p>
	<p>門真市 総務部 総務課 契約グループ</p> <p>電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)</p>