

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 新橋市住宅2期アルミサッシ改修工事

	質 問	回 答
1	図面番号A-012のAW1 ですが上部のみノンシール工法とありますが、シール工法では不可なのでしょうか？	室内からの作業が可能であれば、よろしい。なお、工法の変更については監督職員との協議が必要です。
2	上記不可の場合、ノンシール工法での設計の意図を教えてください。	上記、回答のとおりです。
3	図面番号A-010の空調機取外し、復旧とありますが設計上は合計何台でしょうか？	62台で計画しています。
4	上記内容ですが冷媒管、ドレン、信号線等は既設流用でしょうか？流用不可の場合、別途と考えてよろしいでしょうか？	既存流用とします。流用不可の場合は協議とします。
5	敷地内、建屋内に資材置場、組立作業場等の入場は借用可能でしょうか？また予定場所があれば教えてください。	借用可能です。 図面番号A-009 3階平面図 スロープ南側 共用スペースで計画しています。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)