

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立第二中学校外4校屋内運動場LED照明設備改修工事実施設計業務委託

| | 質 問 | 回 答 |
|---|---|--|
| 1 | 実施設計業務委託要領書の2.調査・打合せ2-5（PCB・アスベスト調査）とありますが各々の数と分析方法をお示し下さい。 | PCB・アスベスト調査部位については、現地調査を行い監督員と協議のうえ決定すること。 分析方法は、定性分析（JIS-A-1481-1）を行うこと。 なお、大防法第18条の15により、有資格者による事前調査を行い報告すること。 |
| 2 | 既設屋内運動場照明図面を、お示し下さい。 | 委託業者決定後に貸与いたします。 |

| | |
|--------|---|
| 回 答 | (e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp |
| | 門真市 総務部 総務課 契約グループ |
| | 電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218) |