質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	市立児童文化スポーツセンター防火設備改修工事

（ 質 問 事 項 ）	（ 回 答 ）
SDの防火性能について、「特定防火設備」、「防火設備」、「防火設備ではない」 のいずれであるか、ご教授願います。	特定防火設備です。