

質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	元町橋修繕補強工事
----	-----------

(質 問 事 項)	(回 答)
ジャッキアップ補強材 CT形鋼95×152×608 SM400について CT形鋼の材質SM400は市場流通が低く発注時期によっては品薄状態で入手不能になる可能性があります。CT形鋼材質SS400(SM400同強度)は市場流通があり入手可能であります。SM400材品薄時は、SS400材使用で協議願えますでしょうか。	設計材用の使用を基本としてますが、同等品以上の材料であれば問題ありません。
支承取替工 アンカーボルト定着長について 定着長が新規台座(無収縮モルタル)も入っております。定着長は基本既設コンクリートへの定着10Dではないでしょうか。新規台座高さも入っております。別途協議対象と考えてよろしいでしょうか。	定着長については、適切に計算しており、設計内容のとおりで問題ありません。
表面保護工 コンクリート保護工(ポリマーセメント仕上げ)について 設計書・図面から詳細が読み取れません。施工厚等詳細ご指示下さい。	1mm厚以上で施工して下さい。