

## 質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	稲田本庄線舗装修繕工事(第5工区)
----	-------------------

( 質 問 事 項 )	( 回 答 )
重機等について、終日規制範囲に仮置きは可能でしょうか。	公道における重機等の仮置きは基本的には認めませんが、本工事においては終日規制範囲施工期間に限り、近隣及び道路利用者に影響を及ぼさない最小限の範囲及び期間とし、事前に監督員の承諾を得ることを条件とした協議事項とします。
交通整理員について、どのような交通規制に基づいて、人数を計算しているかご教授願います。	発注図書等に記載している条件に基づいて、施工に必要な配置人数を計画し、入札をお願いします。 なお、夜間については、仕様書のとおり24時間常時交通誘導員を配置する計画としています。
交通誘導警備員Bは各何名を見込まれておりますでしょうか。	施工に必要な配置人数を計画し、入札をお願いします。 なお、夜間については、仕様書のとおり24時間常時交通誘導員を配置する計画としています。