

質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	東石切公園エントランス改修工事
----	-----------------

(質 問 事 項)	(回 答)
積算情報表によりますと前払金支出割合区分は前払金の保証がない工事の表記があります。前払い金なし(0%)の意味でよろしいですか。5%以下(一般管理費率×1.05)か 35%を超えるもの(一般管理費率×1.00)かどちらかお教え下さい。	前払金支出割合は5%以下です。
契約保証に係る補正は補正なしでよろしいですか。	お見込みのとおりです。
単価表 第19号 溶融式区画線 10m 当たりの単価表の区画線の数量は 550mのままで単価算出してよろしいですか。	お見込みのとおりです。