

質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	北蛇草住宅23号棟B棟C棟外壁改修工事
----	---------------------

(質 問 事 項)	(回 答)
図面No.A05 災害防止養生柵L=3.92×3段と記載されていますが、3段設けるのでしょうか？ 或いは、3段目に設けるのですか？	3段設けます。
消火器ブラケットのメーカー品名の指定はございますか？ 又、消火器は現状のままですか？	取付金物および消火器は脱着とし、現状のままとします。
図面No.A32 10階天井伏せ図で、ケイ酸カルシウム板t6撤去新設と記載されていますが、新設の配管支持金物(SUS)の箇所が張り替えています。 この張り替えて有る箇所も含まれますか？	当該部位も含めてケイ酸カルシウム板の撤去・新設を行います。
図面記号③～⑥の竖樋新設に於いて、スラブ貫通部分の鋳鉄管は残して異径ソケットにて落とし込みで構わないですか？	スラブ貫通部分の鋳鉄管は残して異径ソケットにて落とし込みで問題ありません。
図面記号⑱ドレン鉄部SOP塗装に於いて、目皿のない箇所があります。 目皿補充は別途工事と考えて考えよろしいですか？	目皿補充は、本工事の対象外となります。

<p>既設サッシクリーニングと記載されていますが、外側片面でよろしいですか？ 又、各住戸玄関前のガラススクリーンは含まれていますか？</p>	<p>サッシクリーニング(ガラス清掃含む)は、住戸部分は外側片面のみ、共用部分は両面とします。 各住戸玄関前のガラススクリーニングも含まれます。</p>
<p>渡廊下の格子柵で、取付箇所が腐食により破断している箇所が見られます。 補修は別途工事と考えてよろしいですか？</p>	<p>当該破断箇所の補修は、本工事の対象外となります。</p>
<p>図面No.A42記号⑱手摺折れ撤去(支柱共)と記載されていますが、折れているのはトップレールの付け根でトップレールのみを取替と考えてよろしいですか？</p>	<p>手摺の支柱から折れているため、支柱とトップレールの取替を行います。</p>