質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	万之町橋長寿命化修繕工事

（ 質 問 事 項 ）	（ 回 答 ）
桁下増厚工補修時に、足場及び養生等の仮設費の計上が記載されていません、契約後協議を行い設計変更の対象になるのでしょうか、ご教示お願い致します。	足場等がなくても作業可能な水路深さである為、計上しておりません。基本的に受注者の都合による設計変更は行いませんが、当初想定不可能な事由により変更が生じる場合は、協議の上、設計変更の対象とします。