

質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	万之町橋長寿命化修繕工事
----	--------------

(質 問 事 項)	(回 答)
現状、日により異なるかと思いますが、水路にある農業用水の水位が桁下まじかにあります。桁下増厚工補修時等に影響がある水位かと思われますが、水位の調整などはどうお考えか、ご教示頂きたい。	現在は農業期の為水位が高くなっていますが、桁下の施工は水位が低くなる非農業期(渇水期)を予定しております。