質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	市立石切東小学校家庭科室改修ガス設備工事

（ 質 問 事 項 ）	（ 回 答 ）
特記仕様書のⅦ工事概要a-2撤去に器具の撤去及び建設廃材処分も本工事に含むとありますが具体的にはどのようなものになるのでしょうか。	本工事に関わるガス栓及び配管等の撤去及びその建設廃材の処分（マニュフェストの写し提出）も本工事にて行うということです。