

質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	東大阪市花園ラグビー場練習グラウンド整備工事
----	------------------------

(質 問 事 項)	(回 答)
図面番号A-02 第20章 ユニット及びその他工事 30 人工芝 MCCスポーツのアストロピッチDS BN-70 XCのみ商品品番が記載されておりますが、同メーカーのHPを拝見したところ、既製品として発売されていないかと思うのですが、その場合の同等品の考え方を教えてください。	既製品、製作品は問いません。仕様、耐用年数等を確認します。
図面番号A-02 第20章 ユニット及びその他工事 30 人工芝 多くの大会や試合が行われる施設の練習場として、それ相応の導入実績やプレー性に優れた人工芝が好ましいかと思いますが、仕様書記載の商品における実績は問わないのでしょうか。問わない場合の、選定の根拠をお示しください。	実績は問いません。同等品以上であれば承認します。
図面番号A-02 第20章 ユニット及びその他工事 30 人工芝 MCCスポーツ・美津濃・泉州敷物同等品以上との記載ですが、すべて既製品として導入実績のある人工芝でしょうか。 記載の人工芝が本施設用の改良した人工芝である場合、もし施工後不具合ができればそれは元請けの責任の範疇でしょうか。	既製品、製作品の導入実績は問いません。施工不良、製品不良であれば受注者負担になります。
図面番号A-02 第20章 ユニット及びその他工事 30 人工芝 ラグビーの他に、サッカーやフットサルの利用もあるかと思いますが、JFA公認の人工芝での認識でよろしいでしょうか。	JFA公認であるかは問いません。
図面番号A-02 第20章 ユニット及びその他工事 30 人工芝 充填材の厚みの仕様が記載されておきませんが、ラグビーの利用が主になる中で、スクラム等の衝撃に耐えるために充填厚40mm以上が必要であるという認識でよろしいでしょうか。必要でない場合は、根拠をお示しください。	A-13に図示しています。