

質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	西殿橋詳細設計等委託
----	------------

(質 問 事 項)	(回 答)
特記仕様書には「橋梁架け替え設計」等の記載がありますが、設計書では橋梁設計に関する項目がなく代わりに「箱型管渠設計」のみ記載となっております。実際の業務内容はどちらが正しいのでしょうか。ご教示ください。	本件の詳細設計については、「橋梁の架け替え設計」として3案以上で比較検討を行っていただきます。 本市発注時の想定ではボックスカルバートが優位であるとし、設計として「箱型管渠設計」を計上しております。 なお、3案以上で比較検討した結果、他形式の橋梁の方が優位となった場合は、協議の上設計変更等に対応いたします。