

令和4年12月8日

事業者各位

交野市水道事業管理者職務代理者

工 事 名 : 取水11号井浚渫工事

○質問：工事仕様書では新設井戸ポンプの仕様が「 $\phi 100\text{mm} \times 18.5\text{kW}$ 」とありますが、設計書には「 $\phi 80\text{mm} \times 18.5\text{kW}$ $\phi 100\text{mm} \times \phi 80\text{mm}$ のレジューサ」とあります。どちらが正でしょうか。

●回答：設計書を正としてください。

新設ポンプ： $\phi 80\text{mm} \times 18.5\text{kW}$ レジューサ： $\phi 100\text{mm} \times \phi 80\text{mm}$

以上